

BP.271.17.2013

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych”

Na podstawie art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. z.) przekazuję poniżej treść zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 4 października 2013 r. wraz z wyjaśnieniem:

Pyt 1. Z zapisów SIWZ wynika, iż przedmiotowe agregaty (o mocy 30 kW), będą służyły do zasilania pomp w hydroforniach. Silniki i pompy charakteryzują się prądem rozruchowym, mającym kilkukrotnie wyższą wartość (do $9 \times I_n$) niż prąd znamionowy urządzenia. Zapobiec temu, może dobór prądnicy agregatu, która potrafi przenieść prąd zwarciový $3 \times I_n$ (prąd znamionowy), przez min. 10 s. Tak wysoka zdolność zwarciový prądnicy, uzyskiwana jest poprzez dodatkowe, niezależne trójfazowe uzwojenie wewnątrz prądnicy. Czy Zamawiający wymaga zastosowania takiej prądnicy w agregacie prądotwórczym?

Odp. Tak Zamawiający wymaga zastosowania prądnicy agregatu, która potrafi przenieść prąd zwarciový $3 \times I_n$ (prąd znamionowy) przez min. 10s.

Pyt. 2. W SIWZ, Zamawiający nie określił żadnych norm emisji spalin dla silnika agregatu.
a) Czy silnik agregatu musi spełniać normy emisji spalin?

Odp. TAK

b) Jakie normy emisji spalin, musi spełniać silnik agregatu prądotwórczego?

Odp. b) Silnik agregatu prądotwórczego stacjonarny musi spełniać normy emisji spalin min. STAGE II.

Pyt. 3. W § 3 pkt.9, Zamawiający wymaga „obudowa agregatu zabezpieczająca przed kradzieżą i działaniem osób nieuprawnionych, chroniąca przed czynnikami atmosferycznymi”. Czy Zamawiający wymaga konkretnych rozwiązań dotyczących obudowy, np. rodzaj zamków, wlew paliwa wewnątrz obudowy, poziom hałasu, rodzaj powłoki lakierniczej itp.?

Odp. Obudowa fabryczna, stalowa lakierowana proszkowo, zabezpieczająca przed kontaktem osób trzecich, wlew paliwa wewnątrz obudowy.

Pyt. 4. W SIWZ, Zamawiający wymaga „zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, zlokalizowanego w odległości do 150 km od siedziby zamawiającego”. Czy w ofercie należy wskazać lokalizację (podać adres) serwisu?

Odp. TAK należy wskazać lokalizację serwisu (podać adres) w odległości do 200 km.

Pyt. 5. Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty karty katalogowej oferowanych agregatów?

Odp. TAK. Zamawiający wymaga dołączenia karty katalogowej oferowanych agregatów do oferty.

Pyt. 6. Czy Zamawiający dopuszcza dokonanie wizji lokalnej, przed złożeniem oferty, w miejscu instalacji agregatów?

Odp. TAK. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej.


WÓJT
mgr Krzysztof Jaworowski