

BP.271.17.2013

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych”

**Zawiadomienie
o dokonaniu modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania przetargowego w następującym zakresie:

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych do hydroforni zlokalizowanych na terenie Gminy Brańsk w miejscowości: Hydrofornia w Domanowie, Hydrofornia w Koszewie, Hydrofornia w Kalnicy, Hydrofornia w Brzeźnicy. Zakres zamówienia obejmuje:

1. Przygotowanie dokumentacji formalno prawnej do montażu agregatu.
2. Przygotowanie podłoża pod montaż agregatu.
3. Dostawa i montaż agregatów o mocy minimum 30 kW.
4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
5. Wykonanie części instalacji elektrycznej w celu włączenia agregatu do istniejącej rozdzielni głównej wraz z istniejącą automatyką samoczynnego załączenia rezerwy (SZR).
6. Przeprowadzenie prac rozruchowo- sprawdzających zabudowanego agregatu wraz z istniejącą automatyką samoczynnego załączenia rezerwy (SZR).
7. Wykonanie pomiarów przebudowanej instalacji elektrycznej.
8. Przeszkolenie obsługi agregatu w zakresie bieżącej eksploatacji.
9. Parametry każdego z dostarczonych agregatów prądotwórczych:
 - obudowa agregatu zabezpieczająca przed kradzieżą i działaniem osób nieuprawnionych, chroniąca przed czynnikami atmosferycznymi. Obudowa fabryczna, stalowa lakierowana proszkowo, wlew paliwa wewnątrz obudowy.
10. Silnik agregatu prądotwórczego powinien spełniać normę emisji spalania STAGE II

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Agregat prądotwórczy



<i>Lp.</i>	<i>Parametry techniczne i funkcjonalne</i>	<i>Parametry wymagane</i>	<i>Parametry oferowane</i>
Wymagania dotyczące całości agregatu			
1.	Agregat fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2013.	TAK	
2.	Możliwość wyboru rodzaju pracy: - automatyka SZR - praca ręczna - odstawienie agregatu	TAK	
3.	Możliwość zdalnego zatrzymania agregatu po powrocie napięcia sieciowego	TAK	
4.	Licznik pracy motogodzin agregatu	TAK	
5.	DTR oraz opisy w agregacie w języku polskim (łącznie z informacjami wyświetlanymi na wszelkiego rodzaju wyświetlaczach elektronicznych)	TAK	
Wymagania dotyczące silnika spalinowego agregatu			
1.	Silnik wysokoprężny czterosuwowy	TAK	
2.	Silnik chłodzony cieczą	TAK	
4.	Elektryczny rozrusznik	TAK	
5.	Automatyczna ładowarka baterii akumulatorów rozruchowych	TAK	
6.	Zbiornik paliwa o pojemności paliwa na min. 8 godzin pracy z obciążeniem 100%	TAK	
7.	Elektryczne podgrzewanie cieczy chłodzącej sterowane termostatem w okresie zimowym (230V)	TAK	
8.	Regulator obrotów (mechaniczny lub elektroniczny)	TAK	
Wymagania dotyczące prądnicy			
1.	Moc ciągła nie mniejsza niż: 30 kW (37,5 kVA)	TAK	
2.	Napięcie 400/230 V z dostępnym punktem neutralnym	TAK	
3.	Częstotliwość 50 Hz	TAK	
4.	Współczynnik mocy $\cos \phi = 0,8$	TAK	
5.	Prądnicą bezszczotkowa	TAK	
6.	Elektroniczny regulator napięcia ze stabilizacją +/- 1% napięcia znamionowego	TAK	
7.	Stopień ochrony minimum IP 23	TAK	
8.	Wyłącznik główny z zabezpieczeniem zwarciowym oraz przeciążeniowym	TAK	
Wymagania ogólne			
1.	Gwarancja min. 36 m-cy	TAK	
2.	Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji	TAK	

Zakres zamówienia obejmuje również:

- udzielenie Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na agregaty prądotwórcze,
- zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego zlokalizowanego w odległości do 200 km od siedziby Zamawiającego,
- dostarczenia na czas usunięcia zaistniałych w okresie gwarancji usterek w dostarczonych agregatach prądotwórczych zastępczych agregatów.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w oparciu o zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do zamawianych, z zastosowaniem tych samych standardów technicznych i jakościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia.

Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały i urządzenia gwarantujące wykonanie dostawy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż założone w w/w opisie, a ponadto muszą to być materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień::

Kod CPV:

31.12.20.00-7 Jednostki prądotwórcze

W rozdziale VI Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy dodaje się punkt:

V. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom:

- Karta katalogowa oferowanego agregatu.

W rozdziale XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:

1. Terminy i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk, sekretariat (II piętro):

- **Termin składania ofert: 15.10.2013 r. do godz. 10⁰⁰,**

Oferty złożone po terminie będą zwracane niezwłocznie wykonawcy.

2. Terminy i miejsce otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk, sala konferencyjna (II piętro):

- **Termin otwarcia ofert: 15.10.2013 r. godz. 10¹⁵.**

3. Otwarcie ofert jest jawne. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Po otwarciu ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okres gwarancji oraz warunki płatności zawartych w ofertach.

6. Informacje, o których mowa w pkt 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

WÓJT
mgr Krzysztof Jaworowski

