

Brańsk, dnia 20 lutego 2013 r.

BP.271.4.2013

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Markowo – Glinnik w km 1+500-2+075”

Na podstawie art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) przekazuję poniżej treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 18 lutego 2012 r. wraz z wyjaśnieniami:

Pyt 1. Prosimy o zamieszczenie szczegółowych specyfikacji technicznych dotyczących wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

Odp. W załączeniu Szczegółowa specyfikacja techniczna SST D-05.03.05b Nawierzchnie betonu asfaltowego warstwa wiążąca.

Pyt 2. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanek mineralno – asfaltowych wg normy PN-EN 13108-1 oraz WT-2 Nawierzchnie Asfaltowe 2010, gdyż norma PN-S-96025 jest wycofana

Odp. Zamawiający dopuszcza wykonanie mieszanki mineralno- bitumicznej wg normy PN-EN 13108-1 i WT-2.

Pyt 3. Brak jest w dokumentacji przetargowej jednoznacznego określenia uziarnienia mieszanki mineralno – asfaltowej na warstwę ścieralną. Prosimy o zamieszczenie krzywych uziarnienia dla warstwy ścieralnej oraz warstwy wiążącej

Odp. W załączeniu Szczegółowa specyfikacja techniczna SST D-05.03.05a Nawierzchnie betonu asfaltowego warstwa ścieralna.

Pyt. 4. Prosimy o określenie, jakiej grubości ma być wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie (pospółka)

Odp. Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie (pospółka) wykonać wg wyliczeń przedstawionych w dokumentacji wykonawczej – tabela wyrównań.

WOJT
mgr Krzysztof Jaworowski

