

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający:

Gmina Brańsk

ul. Rynek 8

17 – 120 Brańsk

NIP 543-20-69-840

II. Nazwa zadania

Dostawa oraz montaż zbiornika 5000 l. na olej napędowy wraz z osprzętem.

III. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

<i>Nazwa produktu:</i>	<i>Parametry</i>
Zbiornik	<ol style="list-style-type: none">1) Pojemność 5000 l.2) Dwupłaszczowy.3) Mechaniczny wskaźnik poziomu cieczy.4) Przyłącze uziemienia.5) Uchwyt do podnoszenia, uchwyt nalewka.6) Zabezpieczenie przed przepełnieniem.7) Zamykana szafa dystrybucyjna.8) Czujnik przecieku.9) Odpowietrznik umieszczony w zbiorniku wewnętrznym10) Zamykany właz rewizyjny z pokrywą rewizyjną w zbiorniku wewnętrznym.11) Wzmocniony elastyczny przewód ssawy z zaworem zwrotnym i filtrem siatkowym chroniącym układ wydawczy przez zanieczyszczeniami oraz odcinającym zaworem kulkowym.12) Separator wody szklany.13) Czujnik niskiego poziomu paliwa.
Pompa	<ol style="list-style-type: none">1) Wydajność minimalna 56 l/min.2) Zasilanie 230V, 50Hz.3) Zabezpieczanie przed przegrzaniem.4) Filtr paliwa szklany z głowicą i wymiennym wkładem.
Przepływomierz cyfrowy	<ol style="list-style-type: none">1) Dokładność pomiaru +/- 0,1%.
Wąż wydawczy z pistoletem	<ol style="list-style-type: none">1) Pistolet wydawczy (ON) z zabezpieczeniem przed przelaniem.2) Wąż wydawczy wzmocniony stalową spiralą min. 6 metrów przewód, grubość min. 3/4 cala.

Konstrukcja zbiornika powinna być zgodna z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych.

IV. Zamawiający wymaga, aby z dostawą zbiornika dostarczona była następująca dokumentacja:

a) Instrukcja eksploatacji zbiornika zawierająca:

- Charakterystykę zbiornika
- Opis czynności związanych z napełnieniem, magazynowaniem i opróżnianiem,
- Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czynnika znajdującego się w zbiorniku oraz skażenia mikrobiologicznego,
- Wymagania określone o odrębnych przepisach, dotyczące ochrony przed wybuchem, pożarem oraz ochrony środowiska, odpowiednie dla czynnika roboczego,
- Wymagania dotyczące obsługi urządzeń zabezpieczających, czynności związane z konserwacją zbiornika,
- Sposób postępowania w razie wystąpienia uszkodzeń nieprawidłowości podczas eksploatacji zbiornika.

b) Opis budowy zbiornika na olej napędowy

c) Poświadczenie Badania Budowy i Próby Ciśnieniowej wydany przez Urząd Dozoru Technicznego

d) Dokumentację techniczno-ruchową

e) Opinię PPOŻ

f) Certyfikat CE

g) Kartę Gwarancyjną (zbiornik min. 10 lat, osprzęt min. 3 lata, przepływomierz cyfrowy min. 5 lat).

V. Termin i miejsce realizacji dostawy i montażu zbiornika

- Termin realizacji dostawy i montażu zbiornika do dnia 12.05.2016r.
- Miejsce realizacji dostawy i montażu zbiornika: Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Brańsk Brzeźnica 67, 17 – 120 Brańsk.

VI. Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz (wzór z załączeniu Załącznik Nr 1).

VII. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 kwietnia 2016 r. do godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Brańsk ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk drogą pocztową na powyższy adres, bądź elektroniczną: sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl lub przesłać faksem (85) 73 75 804.

VIII. Kryterium wyboru ofert

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny 100%. Jako najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która przedstawi najniższą cenę.

IX. Termin związania z ofertą:

- Wykonawca jest związany z ofertą 30 dni
- Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

X. Informacje dodatkowe

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, jakie poniesie Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty, w tym koszty dostawy zbiornika do siedziby Zamawiającego i postawienie na przygotowaną podstawę przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach umowy przeszkolił trzy osoby w miejscu posadowienia z zakresu obsługi zbiornika.

WÓJT
Andrzej Janowski

