

STAROSTA BIELSKI
Mickiewicza 46
15-000 Bielsk Podlaski
AS.6223-13/06

Bielsk Podlaski, dnia 12.07.2006 r.

833

OK

RSGK

DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 1 i 2, art. 58 ust. 5, art 122 ust. pkt. 1, art. 140 i ustawy z 18 lipca 2001 roku (Dz. U. Nr 118, poz. 1229 z późn. zm.) oraz 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Brańsk w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych na potrzeby ujęcia tych wód w miejscowości Brzeźnica i odprowadzanie wód popłucznych do odbiornika t.j. rzeki Brzezinka w km 1+050 oraz ustanowienia strefy ochronnej ujęcia.

Orzeka się :

L. Udzielić wnioskodawcy t. j. Wójtowi Gminy w Brańsk pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych na potrzeby ujęcia tych wód w miejscowości Brzeźnica i odprowadzanie wód popłucznych do odbiornika t.j. rzeki Brzezinka w km 1+050 oraz ustanowić strefy ochronne ujęcia. na następujących warunkach:

1. Pobór wody odbywać się będzie ze studni głębinowych: SW-2 o głębokości 87,0 m i wydajności eksploatacyjnej $Q_e = 170,00 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s_e = 6,2 \text{ m}$ SW-3 o głębokości 89,0 m i wydajności eksploatacyjnej $Q_e = 136,0 \text{ m}^3/\text{h}$ i depresji $s_e = 4,5 \text{ m}$. Obudowy studni wykonane z kręgów żelbetowych o średnicy 2,0 m. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcia wynoszą $Q_e = 170,00 \text{ m}^3/\text{h}$ i depresji $s_e = 6,2 \text{ m}$

2. Woda pobierana będzie przez 24 godz./h do zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych mieszkańców wsi: Brzeźnica, Popławy, Oleksin, Burchaty, Lubieszczę, Olendy, Szmurły, Płonowo, Spieszyn, Puchały Nowe, Holonki, Widźgowo i Klichy.

3. Ilość pobieranej wody nie będzie przekraczała :

$$\begin{aligned} Q_{d \text{ sr.}} &= 1400,00 \text{ m}^3/\text{d} \\ Q_{d \text{ max}} &= 1756,00 \text{ m}^3/\text{d} \\ Q_{h \text{ max}} &= 78,80 \text{ m}^3/\text{h} \\ Q_{h \text{ sr.}} &= 60,00 \text{ m}^3/\text{h} \end{aligned}$$

4. Urządzeniami do poboru i uzdatniania wody będą :
- 2 pompy głębinowe typu G80VB z silnikiem o mocy 18 KW
 - 2 hydrofory o pojemności 4000 l każdy
 - 4 odżelaziacze \varnothing 1,4 m
 - 4 odmanganiacze \varnothing 1,4 m
 - 2 sprężarki typu WAN-E (w tym jedna rezerwowa)
 - chlorator C-52
 - wodomierz typu MZ-80
5. Urządzeniem oczyszczającym wody popłuczne jest:
- odстойnik popłuczny 4-ro komorowy wykonany z kręgów betonowych o średnicy 2,0 m i pojemności użytkowej $V_u = 18,2$ m
6. Ilość wód popłucznych nie będzie przekraczała:
- $$Q = 24,6 \text{ m}^3/\text{d}$$
7. Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach popłucznych nie będą przekraczały:

BZT₅ – 40 mg O₂/l

Zawiesina- 50 mg/l

8. Wody popłuczne po minimum 2 godzinnym odstaniu w osadniku odprowadzane są do rzeki Brzezinka w w km 1+050, która jest dopływem rzeki Nurzec.

II. Ustanowić dla ujęcia w Brzeźnicy strefy ochrony bezpośredniej o promieniu 10 m wokół studni SW-3 i o promieniu 8 m wokół studni SW-2

1. Na terenie strefy ochrony bezpośredniej należy zapewnić:

- odprowadzanie wód opadowych w taki sposób, aby nie mogły przedostać się one do urządzeń służących do poboru wody
- zagospodarowanie terenu zielenią
- szczelne odprowadzanie poza granicę strefy ochronnej ścieków sanitarnych z urządzeń przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych stale przy urządzeniach służących do poboru wody
- ograniczenie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych stale przy w/w urządzeniach

2. Strefę ochrony bezpośredniej należy wygrodzić i uzupełnić o tablicę informacyjną o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

III. Zobowiązać wnioskodawcę do :

1. Zabezpieczenia i właściwego utrzymania terenu ochrony bezpośredniej wokół studni
2. Prowadzenia cotygodniowych odczytów wskazań wodomierza oraz zapisów w rejestrze pobieranej wody
3. prowadzenia pomiarów zwierciadła wody oraz wydajności studni dwa razy do roku oraz wpisywanie wyników do książki eksploatacji studni
4. Użytkowanie urządzeń wodnych zgodnie z instrukcją eksploatacji
5. Partycypacji w kosztach utrzymania i konserwacji odbiornika wód popłucznych na długości ok. 0,8 km .

IV. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego na okres dziesięciu lat t. j. do 12.07.2016 r.

UZASADNIENIE:

Wnioskodawca t. j. Wójt Gminy w Brańsku wystąpił z wnioskiem udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych na potrzeby ujęcia tych wód w miejscowości Brzeźnica i odprowadzanie wód popłucznych do odbiornika t.j. rzeki Brzezinka w km 1+050 oraz ustanowienia strefy ochronnej ujęcia.

Do wniosku (wg wymogów art. 131 prawa wodnego) dołączony został operat wodnoprawny wraz z oceną ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej i instrukcją obsługi stacji wodociągowej opracowany przez mgr Aleksiego Charytoniuka wraz z aneksem uaktualniającym do w/w operatu opracowanym przez Jan Marasika oraz krótki opis prowadzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Po przeanalizowaniu dostarczonej dokumentacji stwierdzono, iż w 1997 r. odwiercono studnię SW-3 i włączono ją do eksploatacji w miejsce nieczynnej już w okresie udzielania pozwolenia w 1995 r. studni SW-1, która jest i obecnie wyłączona z eksploatacji.

Art. 37 Prawa Wodnego stanowi, że szczególnym korzystaniem z wód jest pobór wód podziemnych oraz odprowadzanie wód opadowych do odbiornika. A wg art. 122 na szczególne korzystanie z wód potrzebne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Na podstawie art. 58 ust. 5 ustanowione zostały strefy ochrony bezpośredniej o promieniu 8 m i 10 m. Organem właściwym na podstawie art. 140 do wydania pozwoleń wodnoprawnych jest Starosta.

Ponadto na rozprawie wodnoprawnej został precyzyjnie określony odbiornik wód popłucznych jest nim niewielka rzeczka o nazwie Brzezinka (będą dopływem Nurca) zalicza do urządzeń melioracji podstawowych. Będący na rozprawie przedstawiciel W.Z.M. i U.W. O.T. w Białymstoku uzgodnił z przedstawicielem wnioskodawcy zasady partycypacji w kosztach utrzymania 800 metrowego odcinka odbiornika wód popłucznych.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

pouczenie :

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego w terminie 14 od daty jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Bielskiego.

Opłaty skarbowej nie pobrano gdyż wg art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 86, poz. 960) jednostki budżetowe z takowej są zwolnione.



Z up. STAROSTY
mgr inż. arch. Józef Leszczyński
Naczelnik Wydz. Arch. i Bud. Mebl. i Bud.
Holnictwa i Leśnictwa

Otrzymują :

- ① Wójt Gminy w Brańsk
2. R. Z. G. W. w Warszawie
3. W.Z.M. i U.W. O.T. w B-stoku
4. M.G.S.W w Brańsku
5. A/a.

Do wiadomości

1. Wojewoda Podlaski w Białymstoku
2. W. I. O. Ś. w Białymstoku