



**UWAGA:**

1. Jako zwody pionowe wykorzystać pokrycie blaszane,
2. Przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym fi 8mm.
3. Z instalacją odgromową połączyć rynny, wywietrzniki i daszki przyległe.
4. Połączenie napowietrzne wykonać przez skręcenie, podziemne przez spawanie.

<b>“DAMEX” Damian Wójcicki</b> 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Białostocka 2	
<b>Nazwa: Projekt instalacji elektrycznych budynku Izby Tradycji Regionalnej i Rolnictwa</b>	
Adres: Szmurły, gm. Brańsk, działka nr 446	Skala: b/s
Nazwa rys.: Instalacja odgromowa	Rys. nr 3
Autor oprac.: Mieczysław Wójcicki	Data i podpis:
upr. bud. Łom. 29/86, UAN. 7342-42/92	<b>10.2010r.</b>